



浙江万泰特钢有限公司
ZHEJIANG WANTAI ESPECIALLY STEEL CO., LTD

质量证明书
QUALITY CERTIFICATE



TBQ23P1001M GPC23P10006M 16223P10005M



订货单位: 许可证号: (浙) XK05-001-00011 地址: 浙江省嘉善县姚庄镇万泰路366号
CUSTOMER LICENSE NO. ADDRESS
合同编号: 证明书号: 2412001862 总理重 t: 241.030
COTRACT NO. CERTIFICATE WEIGHT
交货标准: GB 1499.2-2024 签发日期: 交货状态: 热轧带肋钢筋
SPECIFICATION DATE OF ISSUE DELIVERY STATE Hot-rolled Ribbed Bar
收货单位: 上海利展 发货日期: 2024/12/26 车号: 86688
PURCHASER DATE OF DELIVERY CAR NUMBER

炉批号 HEAT NO	牌号 STEEL GRADE	规格 DIMENSION	定尺 长度	理重	数量	合计	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION %							力学性能 MECHANICAL PROPERTIES								抗震性能					
		mm	m	t	q	t	C	Si	Mn	P	S	V	Ceq	R _m	R _{el}	A		A _{gt}	R ^o _m /R ^o _{el} R ^o _{el} /R _{el}								
							×10 ⁻²			×10 ⁻³			×10 ⁻²	MPa	MPa	%											
CB2412502	HRB400E	40	9	2.043	30	61.29	25	42	131	20	30	20	50	585	590	440	445	20	20	12.8	13.3	1.33	1.33	1.10	1.11		
CB2412501	HRB400E	40	9	2.043	20	40.86	25	42	132	26	30	21	51	610	595	450	450	21	22	13.3	13.3	1.36	1.32	1.13	1.13		
CA2412507	HRB400E	40	12	2.014	40	80.56	25	42	134	26	27	21	51	585	605	455	460	19	21	12.8	12.8	1.29	1.32	1.14	1.15		
CB2412503	HRB400E	10	9	1.944	30	58.32	25	44	135	22	29	21	51	600	600	450	440	20	20	12.3	12.3	1.33	1.36	1.13	1.10		
表面及外形尺寸		合格		冷弯180°		D=5d 合格		反弯 正90° 反20°		D=6d 合格		浙江万泰特钢有限公司 质检印章 QUALITY SEAL 质检专用章												制单：周曼 审核：刘江 签发：李冰			
SURFACE AND SIZE		PASS		BEND TEST		PASS		REBEND TEST		PASS																	
备 注：无质量证明书专用章印记无效 REMARKS: INVALID WITHOUT QUALITY SEAL				重量偏差		合格		金相组织		合格																	
				WEIGHT DEVIATION		PASS		METALLOGRAPHIC STRUCTURE		PASS																	

尊敬的客户:用前先要验证,如有异议请保留实物并来函说明。
FOR CUSTOMERS:TEST BEFORE USE,CLAIM FOR DISCREPANCIES WITH DEFAULT GOODS.

本公司已通过ISO9001质量体系认证
APPROVED BY ISO9001