LSJBC®

# 产 品 质 量 证 明 书

## 冷水江钢铁有限责任公司

LG _ JL/PZ _ 01

**订货单位：上海易连网络科技有限公司**
证 书 号：202504-100207
运输方式：车运　　交货形式：直条
产品名称：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

**收货单位：**
标 准 号：GB 1499.2-2024　　加工用途：建筑
企业通过GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量体系认证
生产许可证书编号：(湘)XK05-001-00203

发货号：202504-00003
车 号：
到 站：
总重量：2.666 吨

| 批号 | 规格 | 牌号 | 件数 | 定尺(米) | 表面质量 | 化学成分(%) | | | | | | | 力学性能 | | | | | | 重量偏差 | 金相组织 | 反向弯曲 | 弯曲性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 屈服强度 | 抗拉强度 | 强屈比 | 屈屈比 | 伸长率 | | | | | |
| | | | | | | C | Si | Mn | P | S | V | Ceq | Rel(MPa) | Rm(MPa) | R°m/R°el | R°el/Rel | A(%) | Agt(%) | | | | |
| 925030181 | 28 | HRB400E | 1 | 12 | 合格 | 0.24 | 0.48 | 1.48 | 0.028 | 0.02 | 0.022 | 0.50 | 465/465 | 635/635 | 1.37/1.37 | 1.16/1.16 | / | 13.5/13.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明

1、本证书所列产品按标准合同规定检验判定合格。
2、钢材检验方法按标准执行。本产品注册商标“LSJBC”。
3、此产品质量证明书无专用章无效，涂改无效；销售电话：4009207088。
4、被委托企业名称：扬州市秦邮特种金属材料有限公司；地址：江苏省扬州市高邮市经济开发区外环北路；
生产许可证号：(苏)XK05-001-00611。

冷水江钢铁有限责任公司 质量监督专用章

盖章

审核人：聂其行　　填发人: 顾 聪　　发运日期：2025.04.03　　填发日期：2025.03.12