



产品质量证明书

冷水江钢铁有限责任公司

LG_JL/PZ_01

订货单位：上海易连网络科技有限公司

证书号：202504-100400

运输方式：车运 交货形式：直条

产品名称：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋



收货单位：

标准号：GB 1499.2-2024

企业通过GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量体系认证

生产许可证编号：(湘)XK05-001-00203

发货号：202504-00003

车号：

到站：

总重量：58.652 吨

批号	规格	牌号	件数	定尺(米)	表面质量	化学成分(%)							力学性能							重量偏差	金相组织	反向弯曲	弯曲性能	
						C	Si	Mn	P	S	V	Ceq	屈服强度	抗拉强度	强屈比	屈屈比	伸长率							
925030366	28	HRB500E	22	12	合格	0.23	0.50	1.45	0.023	0.02	0.077	0.50	560/550	720/705	1.29/1.28	1.12/1.10	/	13.6/13.7	合格	合格	合格	合格		
说明	<p>1、本证书所列产品按标准合同规定检验判定合格。 2、钢材检验方法按标准执行。本产品注册商标“LSJBC”。 3、此产品质量证明书无专用章无效，涂改无效；销售电话：4009207088。 4、被委托企业名称：扬州市秦邮特种金属材料有限公司；地址：江苏省扬州市高邮市经济开发区外环北路； 生产许可证号：(苏)XK05-001-00611。</p>																							
	 <p>盖章</p>																							

审核人：聂其行

填发人：顾 聪

发运日期：2025.04.03

填发日期：2025.03.15