

# 盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号16216P10001L



产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.			LX202509020020			证明书日期 ISSUE DATE			2025-09-02			许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047							
客户名称 CUSTOMER CODE		上海找钢网信息科技股份有限公司(永鑫)				合同号 CONTRACT NO.			CF2509010044			执行标准 IMPLEMENT STANDARD			GB 1499.2-2024			牌号 GRADE		HRB400E							
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST					弯曲试验 BEND TEST		金相 组织				
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		$R_{eL}^0$ MPa	$R_m^0$ MPa	A/ %	$A_{gt}$ %	$R_m^0$ $R_{eL}^0$	$R_{eL}^0$ $R_{eL}^0$	弯曲	反弯				
		2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		2	27	30	17.4	1.34	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11		
250901A401		13250813416		12	12	28	56.084	24	43	122	24	14	10	4	1	46		445	595	31	17.3	1.34	1.11	合格	合格	符合	
250901A402		13250813417		12	12	17	34.051	24	41	117	27	14	9	3	1	46		440	590	30	17.4	1.34	1.10	合格	合格	符合	
250901A403		13250813418		12	12	5	10.015	24	41	124	25	14	11	3	1	47		445	595	30	15.5	1.34	1.11	合格	合格	符合	
合计: Total:						50	100.150	注: $C_{eq} = C + Mn/6 + (Cr + V + Mo)/5 + (Cu + Ni)/15$ ; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																			
说明		感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 <a href="http://www.lianxinsteel.com">www.lianxinsteel.com</a> 网站或致电 0515-83288090 (销售) 咨询。敬请用  了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdftg@126.com.																									

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区

ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT

ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.

电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人:  质量检验专用章

页数:

1 / 1