

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证
THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509040014			证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-04		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047								
客户名称 CUSTOMER CODE		上海咏鑫实业有限公司（中庚）				合同号 CONTRACT NO.		CF2509040068			执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E								
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织	
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	A_{gt}^0 %	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}^0	弯曲	反弯		
						2	2	2	3	3	3	3	3	2											
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																			
250904A016	42250915302	10		24	55.644	24	41	108	19	13	1	3	1	44		430 430 435	645 655 650	30 30 29	12.4 14.9 12.7	1.50 1.52 1.49	1.08 1.08 1.09	合格	合格	符合	
250904A017	42250915301	10		8	18.540	25	43	111	22	12	1	3	1	45		425 435	650 650	31 32	14.4 15.1	1.53 1.49	1.06 1.09	合格	合格	符合	
合计: Total:				32	74.184	注: Ceq=C+Mn/6+ (Cr+V+Mo)/5+ (Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																			
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品，欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容，阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息，以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题，欢迎以下列方式与我们联系，我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgt@126.com 。																								

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 1 / 1