

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509040015		证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-04		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047									
客户名称 CUSTOMER CODE		上海咏鑫实业有限公司（中庚）				合同号 CONTRACT NO.		CF2509040064		执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E									
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织	
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	A_{gt}^0 %	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}^0	弯曲	反弯		
						2	2	2	3	3	3	3	3	2											
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																			
250904A008	42250915308	10		26	60.284	25	45	113	22	13	1	4	1	46		440 435 445	655 660 665	30 28 30	12.8 16.0 17.1	1.49 1.52 1.49	1.10 1.09 1.11	合格	合格	符合	
250904A009	43250913626	10		18	41.697	24	39	109	29	12	1	2	1	44		440 440 430	660 650 650	29 27 30	18.5 14.0 14.7	1.50 1.48 1.51	1.10 1.10 1.08	合格	合格	符合	
250904A010	43250913626	10		7	16.239	24	39	109	29	12	1	2	1	44		455 445	680 660	29 31	11.7 16.1	1.49 1.48	1.14 1.11	合格	合格	符合	
250904A011	42250915309	10		17	39.442	25	43	110	19	13	1	3	1	45		445 450 450	660 660 665	28 30 31	15.5 14.8 17.8	1.48 1.47 1.48	1.11 1.12 1.12	合格	合格	符合	
合计: Total:					68	157.662	注: Ceq=C+Mn/6+ (Cr+V+Mo) /5+ (Cu+Ni) /15； 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明		感谢您惠顾本公司并选购本公司产品，欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售) 咨询。 敬请您使用之前了解本产品标准内容，阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息，以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题，欢迎以本列方式与我们联系，我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgt@126.com .																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区

ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT

ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.

电话 (TEL): 0515-83288090

邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:

李增

质量检验专用章

页数:

1 / 1