


# 盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号16216P10001L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.			LX202509040017			证明书日期 ISSUE DATE			2025-09-04			许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047						
客户名称 CUSTOMER CODE		上海咏鑫实业有限公司(中庚)				合同号 CONTRACT NO.			CF2509030037			执行标准 IMPLEMENT STANDARD			GB 1499.2-2024			牌号 GRADE		HRB400E						
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST					弯曲试验 BEND TEST		金相 组织			
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		$R_{eL}^0 / R_m^0$ MPa / MPa	A / %	$A_{gt} / \%$	$R_m^0 / R_{eL}^0$	$R_{eL}^0 / R_{el}^0$	弯曲	反弯				
		2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		2	21	21	21	21	1.35	1.16	1.16	1.14		
1=x10 <sup>-1</sup> 2=x10 <sup>-2</sup> 3=x10 <sup>-3</sup> 4=x10 <sup>-4</sup>																										
250902B319	32250915230	28	9	4	8.000	25	43	140	19	11	19	4	1	52		465	630	20	16.6	1.35	1.16	1.16	1.14	合格	合格	符合
250902B320	32250915231	28	9	12	24.000	25	44	143	18	11	20	4	1	51		445	615	20	16.2	1.38	1.11	1.12	1.11	合格	合格	符合
250902B321	32250915232	28	9	16	32.000	24	43	138	19	11	19	3	1	50		445	615	22	16.4	1.38	1.11	1.11	1.11	合格	合格	符合
250902B322	32250915211	28	9	8	16.000	24	44	139	25	14	20	3	1	50		445	615	20	16.5	1.38	1.11	1.11	1.11	合格	合格	符合
250902B325	32250915235	28	9	4	8.000	25	41	139	23	13	21	4	1	51		455	615	21	16.0	1.35	1.14	1.14	1.14	合格	合格	符合
250903A301	32250915211	28	9	11	22.000	24	44	139	25	14	20	3	1	50		440	605	20	16.0	1.38	1.10	1.12	1.12	合格	合格	符合
						注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																				
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 <a href="http://www.lianxinsteel.com">www.lianxinsteel.com</a> 网站或致电 0515-83288090 (销售) 咨询。敬请用户使用之前了解本产品标准内容, 阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。售后电邮: lxdftg@126.com.																									

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区

ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT

ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.

电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人: 质量检验专用章

页数: 1 / 2

# 盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号16216P10001L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.			LX202509040017			证明书日期 ISSUE DATE			2025-09-04			许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047					
客户名称 CUSTOMER CODE		上海咏鑫实业有限公司(中庚)				合同号 CONTRACT NO.			CF2509030037			执行标准 IMPLEMENT STANDARD			GB 1499.2-2024			牌号 GRADE		HRB400E					
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规 格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST					弯曲试验 BEND TEST		金相 组织		
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		$R_{eL}^0$ MPa	$R_m^0$ MPa	A/ %	$A_{gt}/$ %	$R_m^0/R_{eL}^0$	$R_{eL}^0/R_{eL}^0$	弯曲	反弯		
		2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		445	605	23	17.1	1.36	1.11	1.14	合格	合格	符合
250903A302	32250915236	28	9	25	50.000	25	44	142	23	12	20	4	1	52		455	615	23	17.2	1.35	1.12				
合计: Total:				80	160.000	注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																			
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品，欢迎访问 <a href="http://www.lianxinsteel.com">www.lianxinsteel.com</a> 网站或致电 0515-83288090 (销售) 咨询。敬请用户使用之前请了解本产品标准内容，阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息，以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题，欢迎您以下列方式与我们联系，我们将竭诚为您提供帮助。售后电邮： <a href="mailto:lxdf@126.com">lxdf@126.com</a> 。																								

地址：盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区

ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT

ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.

电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人: 质量检验专用章

页数: 2 / 2