

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证


THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509050017				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-05		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047						
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509030088				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E						
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	A_{gt}^0 %	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}^0	弯曲	反弯	
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																		
250901B308	32250915143	25	12	1	2.033	25	45	143	17	13	19	4	1	51		425	595	23	15.0	1.40	1.06	合格	合格	符合
																425	595	23	15.3	1.40	1.06			
																435	605	22	12.6	1.39	1.09			
250901B309	32250915144	25	12	14	28.462	25	46	144	22	12	20	4	1	52		435	605	23	16.9	1.39	1.09	合格	合格	符合
																430	600	23	17.0	1.40	1.08			
																435	600	23	17.4	1.38	1.09			
250901B310	32250915145	25	12	8	16.264	24	44	142	22	12	18	3	1	50		435	600	23	17.5	1.38	1.09	合格	合格	符合
																430	600	23	16.7	1.40	1.08			
																430	600	23	17.4	1.40	1.08			
250901B311	32250915146	25	12	13	26.429	24	44	140	23	14	18	4	1	50		430	595	23	17.4	1.38	1.08	合格	合格	符合
																430	595	24	16.6	1.38	1.08			
																435	605	23	17.3	1.39	1.09			
250901B312	32250915140	25	12	19	38.627	25	45	141	26	12	22	3	1	51		450	615	20	14.3	1.37	1.12	合格	合格	符合
																440	605	22	15.2	1.38	1.10			
																440	600	22	15.4	1.36	1.10			
250901B313	32250915147	25	12	14	28.462	24	45	142	23	15	18	4	1	50		425	590	25	16.3	1.39	1.06	合格	合格	符合
																430	595	22	15.0	1.38	1.08			
																425	590	23	16.7	1.39	1.06			
合计: Total:				69	140.277	注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以本列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgtg@126.com 。																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 1 / 1