

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509050031		证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-05		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047								
客户名称 CUSTOMER CODE		上海找钢网信息科技股份有限公司（永鑫）				合同号 CONTRACT NO.		CF2509040065		执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E								
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 / MPa	R_m^0 / MPa	A / %	$A_{gt} / %$	R_m^0 / R_{eL}^0	R_{eL}^0 / R_{eL}	弯曲	反弯	
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																		
250904A010	43250913626	10		5	11.593	24	39	109	29	12	1	2	1	44		455 445	680 660	29 31	11.7 16.1	1.49 1.48	1.14 1.11	合格	合格	符合
250904A011	42250915309	10		7	16.225	25	43	110	19	13	1	3	1	45		445 450 450	660 660 665	28 30 31	15.5 14.8 17.8	1.48 1.47 1.48	1.11 1.12 1.12	合格	合格	符合
250904A012	42250915307	10		2	4.640	24	42	110	20	15	1	3	1	44		440 445	650 655	30 31	17.1 18.6	1.48 1.47	1.10 1.11	合格	合格	符合
250904A013	42250915306	10		4	9.275	24	41	106	21	16	1	3	1	44		445 455 450	650 665 665	30 28 28	12.0 15.2 12.1	1.46 1.46 1.48	1.11 1.14 1.12	合格	合格	符合
合计: Total:				18	41.733	注: Ceq=C+Mn/6+ (Cr+V+Mo) /5+ (Cu+Ni) /15；钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明		感谢您惠顾本公司并选购本公司产品，欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请您使用之前了解本产品标准内容，阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息，以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题，欢迎以本列方式与我们联系，我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdftg@126.com 。																						

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 1 / 1