

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509050032				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-05		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047						
客户名称 CUSTOMER CODE		上海找钢网信息科技股份有限公司（永鑫）				合同号 CONTRACT NO.		CF2509040028				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400						
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq	R_{eL}^0 / MPa	R_m^0 / MPa	A / %				弯曲			
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																		
250903B003	12250915179	10		10	23.207	25	43	110	24	13	1	3	1	46		440 455 455	670 680 675	30 32 27				合格		符合
250903B004	12250915178	10		10	23.198	25	44	111	29	12	1	3	1	46		450 460 445	670 670 680	31 28 30				合格		符合
250903B005	12250915176	10		1	2.319	24	43	111	21	12	1	3	1	45		440 455 440	655 665 660	30 31 31				合格		符合
250903B007	13250913488	10		10	23.214	25	37	111	30	14	1	3	1	46		445 435 430	655 640 650	30 32 28				合格		符合
250903B008	13250913487	10		1	2.321	24	41	111	27	16	1	4	1	45		455 440 440	670 635 660	28 32 31				合格		符合
250903B009	13250913485	10		18	41.609	24	38	107	22	14	1	3	1	44		450 425 435	655 645 650	29 32 31				合格		符合
合计: Total:					50	115.868	注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																	
说明		感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090 (销售) 咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgt@126.com 。																						

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区

ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT

ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.

电话 (TEL): 0515-83288090

邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:



页数:

1 / 1