

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509060054				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-06				许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047				
客户名称 CUSTOMER CODE		上海闵宁建材有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509050082				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024				牌号 GRADE		HRB400E				
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	A_{gt}^0 %	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}^0	弯曲	反弯	
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																		
250905A410	43250913695	16	12	4	8.040	24	44	122	30	13	9	3	1	47		445	595	29	18.3	1.34	1.11	合格	合格	符合
																445	595	32	18.0	1.34	1.11			
																445	595	31	17.7	1.34	1.11			
250905A411	43250913696	16	12	16	32.160	24	43	122	23	11	9	2	1	47		445	600	29	17.5	1.35	1.11	合格	合格	符合
																445	600	30	18.2	1.35	1.11			
																445	600	29	16.5	1.35	1.11			
250905A412	43250913698	16	12	7	14.070	25	42	122	25	11	9	2	1	47		450	605	29	17.3	1.34	1.12	合格	合格	符合
																450	605	30	20.5	1.34	1.12			
																445	605	29	18.5	1.36	1.11			
250905A415	43250913701	16	12	3	6.030	25	43	123	25	13	10	3	1	48		430	590	32	18.7	1.37	1.08	合格	合格	符合
																435	595	32	19.5	1.37	1.09			
																435	595	32	19.4	1.37	1.09			
合计: Total:					30	60.300	注: Ceq=C+Mn/6+ (Cr+V+Mo) /5+ (Cu+Ni) /15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																	
说明		感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以本列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgt@126.com .																						

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区


ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT

ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.

电话(TEL): 0515-83288090

邮编(ZIPCODE): 224145

签发人:



页数:

1 / 1