

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509060056				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-06		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047						
客户名称 CUSTOMER CODE		上海闵宁建材有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509050055				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E						
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 / MPa	R_m^0 / MPa	A / %	$A_{gt} / %$	R_m^0 / R_{eL}^0	R_{eL}^0 / R_{eL}	弯曲	反弯	
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1= $\times 10^{-1}$ 2= $\times 10^{-2}$ 3= $\times 10^{-3}$ 4= $\times 10^{-4}$																		
250903A317	32250915248	28	9	12	24.000	25	43	139	23	11	19	2	1	50		460	630	22	16.0	1.37	1.15	合格	合格	符合
																455	620	22	16.8	1.36	1.14			
																460	630	22	16.2	1.37	1.15			
250903A318	32250915249	28	9	9	18.000	25	43	142	31	13	20	3	1	52		455	625	21	14.7	1.37	1.14	合格	合格	符合
																460	625	20	14.2	1.36	1.15			
																460	630	21	15.3	1.37	1.15			
250903A319	32250915250	28	9	9	18.000	25	42	143	29	12	19	2	1	52		460	625	22	16.6	1.36	1.15	合格	合格	符合
																465	625	22	17.4	1.34	1.16			
																455	625	22	16.6	1.37	1.14			
合计: Total:				30	60.000	注: Ceq=C+Mn/6+ (Cr+V+Mo) /5+ (Cu+Ni) /15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdftg@126.com .																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 1 / 1