

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号16216P10001L



产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.			LX202509060057			证明书日期 ISSUE DATE			2025-09-06			许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047				
客户名称 CUSTOMER CODE		上海闵宁建材有限公司				合同号 CONTRACT NO.			CF2509050035			执行标准 IMPLEMENT STANDARD			GB 1499.2-2024			牌号 GRADE		HRB400E				
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST					弯曲试验 BEND TEST		金相 组织	
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	$A_{gt}/$ %	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}	弯曲	反弯	
		2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		2	23	25	14.5	1.34	1.14	1.11	合格	合格
250905A305	32250915368	20	9	1	2.001	24	43	140	22	17	19	3	1	50		445 445 445	605 605 605	25 23 24	14.3 15.2 16.3	1.36 1.36 1.36	1.11 1.11 1.11	合格	合格	符合
250905A307	32250915369	20	9	4	8.004	24	43	142	27	15	20	3	1	50		455 445 450	610 610 615	22 25 23	14.3 16.2 15.1	1.34 1.37 1.37	1.11 1.11 1.12	合格	合格	符合
250905A308	32250915371	20	9	15	30.015	24	43	140	30	14	20	3	1	50		440 435 445	600 605 610	27 27 27	16.9 17.4 16.6	1.36 1.39 1.37	1.10 1.09 1.11	合格	合格	符合
合计: Total:				20	40.020	注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品，欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电 0515-83288090 (销售) 咨询。敬请用户使用之前请了解本产品标准内容，阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息，以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题，欢迎您以下列方式与我们联系，我们将竭诚为您提供帮助。售后电邮： lxdtg@126.com 。																							

地址：盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区

ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT

ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.

电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人: 质量检验专用章

页数: 1 / 1