

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509060061				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-06				许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047				
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509060028				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499. 2-2024				牌号 GRADE		HRB400E				
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 / MPa	R_m^0 / MPa	A / %	A_{gt} / %	R_m^0 / R_{eL}^0	R_{eL}^0 / R_{eL}	弯曲	反弯	
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																		
250905B416	13250913726	16	9	8	15. 928	24	45	122	18	15	9	4	1	46		450 445	600 600	27 25	16. 7 16. 3	1. 33 1. 35	1. 12 1. 11	合格	合格	符合
250905B417	13250913727	16	9	10	19. 910	24	45	123	21	15	8	3	1	47		450 450 460	605 600 605	29 25 28	16. 0 15. 2 17. 0	1. 34 1. 33 1. 32	1. 12 1. 12 1. 15	合格	合格	符合
合计: Total:				18	35. 838	注: Ceq=C+Mn/6+ (Cr+V+Mo) /5+ (Cu+Ni) /15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www. lianxinsteel. com 网站或致电0515-83288090(销售) 咨询。 敬请您使用之前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以本列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdftg@126. com. .																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:  质量检验专用章

页数: 1 / 1