

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO.,LTD.CERTIFICATE OF QUALITY


通过质量、安全、环境和测量管理体系认证
THROUGH QUALITY,SAFETY,ENVIRONMENT AND MEASURENEMT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509060062				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-06		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047						
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509060001				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E						
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相 组织
		直径 DIAME TER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	A_{gt}^0 %	R_m^0 R_{eL}^0	R_{eL}^0 R_{eL}^0	弯曲	反弯	
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1= $\times 10^{-1}$ 2= $\times 10^{-2}$ 3= $\times 10^{-3}$ 4= $\times 10^{-4}$																		
250905A426	42250915396	16	12	18	36.180	24	44	122	23	13	8	3	1	46		445 450	600 605	31 28	17.4 18.2	1.35 1.34	1.11 1.12	合格	合格	符合
250905A427	42250915397	16	12	10	20.100	24	41	120	20	14	10	3	1	46		440 440 440	595 595 595	30 30 27	17.6 19.0 16.9	1.35 1.35 1.35	1.10 1.10 1.10	合格	合格	符合
250905A428	42250915398	16	12	2	4.020	24	44	120	21	13	9	3	1	46		440 435	600 600	28 25	18.2 15.6	1.36 1.38	1.10 1.09	合格	合格	符合
合计: Total:				30	60.300	注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgt@126.com 。																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 1 / 1