

# 盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号16216P10001L



产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.			LX202509070035			证明书日期 ISSUE DATE			2025-09-07			许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047					
客户名称 CUSTOMER CODE		上海找钢网信息科技股份有限公司(永鑫)				合同号 CONTRACT NO.			CF2509060072			执行标准 IMPLEMENT STANDARD			GB 1499.2-2024			牌号 GRADE		HRB400					
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST					弯曲试验 BEND TEST		金相 组织		
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		$R_{el}^0 / R_m^0$ MPa	$A / \%$								
		2	2			2	3	3	3	3	3	3	3	2											
1=x10 <sup>-1</sup> 2=x10 <sup>-2</sup> 3=x10 <sup>-3</sup> 4=x10 <sup>-4</sup>																									
250906A001	32250915409	8		11	25.414	24	41	113	25	16	1	3	1	45		450	675	28						合格	符合
250906A002	32250915407	8		21	48.665	25	42	112	23	15	1	3	1	47		440	650	31						合格	符合
250906A003	32250915405	8		6	13.887	25	44	112	21	14	1	5	1	47		445	680	32						合格	符合
250906A004	32250915402	8		5	11.583	24	42	111	25	14	1	4	1	45		450	675	32						合格	符合
250906A005	33250913714	8		7	16.236	25	41	111	33	14	1	2	1	46		445	655	30						合格	符合
合计: Total:				50	115.785	注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																			
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品，欢迎访问 <a href="http://www.lianxinsteel.com">www.lianxinsteel.com</a> 网站或致电 0515-83288090 (销售) 咨询。敬请用户使用之前了解本产品标准内容，阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息，以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题，欢迎您以下列方式与我们联系，我们将竭诚为您提供帮助。售后电邮： <a href="mailto:lxdtg@126.com">lxdtg@126.com</a> 。																								

地址：盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区

ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT

ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.

电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人: 质量检验专用章

页数: 1 / 1