

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L



生产许可

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509100043				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-10		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047							
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509100032				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E							
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织	
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0	R_m^0	A/%	A_{gt}^0	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}^0	弯曲	反弯		
						2	2	2	3	3	3	3	3	2											
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																			
250909B412	32250915669	16	9	1	1.991	25	42	118	26	17	7	3	1	47		440 440 440	600 600 600	28 27 27	17.5 16.2 16.7	1.36 1.36 1.36	1.10 1.10 1.10	合格	合格	符合	
250909B413	33250913997	16	9	3	5.973	25	43	122	20	15	7	3	1	47		460 450 460	615 600 615	28 27 30	17.8 15.6 19.2	1.34 1.33 1.34	1.15 1.12 1.15	合格	合格	符合	
250909B416	43250913560	16	9	7	13.937	24	45	121	24	11	9	3	1	46		455 455	605 605	28 27	16.2 15.0	1.33 1.33	1.14 1.14	合格	合格	符合	
250909B417	12250915674	16	9	17	33.847	25	46	123	27	15	8	4	1	48		440 445 450	600 600 605	29 28 29	19.4 18.5 19.1	1.36 1.35 1.34	1.10 1.11 1.12	合格	合格	符合	
250909B418	12250915675	16	9	28	55.748	24	45	122	21	16	6	4	1	47		445 445 455	595 595 595	27 29 29	16.2 17.5 16.6	1.34 1.34 1.31	1.11 1.11 1.14	合格	合格	符合	
250909B419	12250915676	16	9	29	57.739	25	44	122	24	19	8	4	1	48		430 425 440	595 590 595	27 28 28	17.8 16.1 16.5	1.38 1.39 1.35	1.08 1.06 1.10	合格	合格	符合	
注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																									
说明		感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以不列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdftg@126.com 。																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 1 / 2

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证


THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509100043				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-10		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047							
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509100032				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E							
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织	
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	A_{gt}^0 %	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}^0	弯曲	反弯		
						2	2	2	3	3	3	3	3	2											
						1= $\times 10^{-1}$ 2= $\times 10^{-2}$ 3= $\times 10^{-3}$ 4= $\times 10^{-4}$																			
250909B420	13250914004	16	9	3	5.973	24	42	121	17	16	7	3	1	46		445 440 440	595 595 595	29 28 27	19.2 17.5 19.3	1.34 1.35 1.35	1.11 1.10 1.10	合格	合格	符合	
250909B421	13250914005	16	9	7	13.937	25	44	122	15	16	7	3	1	47		450 455 440	605 605 600	28 27 29	16.8 18.3 20.4	1.34 1.33 1.36	1.12 1.14 1.10	合格	合格	符合	
合计: Total:				95	189.145	注: $C_{eq}=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15$; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																			
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfg@126.com 。																								

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 2 / 2