

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509100046				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-10		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047								
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509090033				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E								
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织		
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	A_{gt}^0 %	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}	弯曲	反弯			
						2	2	2	3	3	3	3	3	2												
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																				
250908B306	33250913922	20	9	4	8.004	25	44	142	25	14	19	3	1	52		445	610	25	15.2	1.37	1.11			合格	合格	符合
																440	610	24	15.6	1.39	1.10					
																	435	605	26	15.0	1.39	1.09				
250908B311	32250915600	20	9	2	4.002	25	46	142	19	16	21	5	1	50		450	610	24	15.6	1.36	1.12			合格	合格	符合
																435	605	25	15.6	1.39	1.09					
																	440	610	25	15.7	1.39	1.10				
250908B313	32250915602	20	9	1	2.001	24	43	140	28	18	22	4	1	50		450	615	26	15.6	1.37	1.12			合格	合格	符合
																440	600	27	15.2	1.36	1.10					
																	440	600	26	19.7	1.36	1.10				
250908B330	33250913941	20	9	2	4.002	25	41	140	21	17	19	3	1	50		420	580	25	14.5	1.38	1.05			合格	合格	符合
																430	590	26	14.6	1.37	1.08					
																	425	585	25	14.9	1.38	1.06				
250908B336	33250913946	20	9	4	8.004	25	43	140	26	14	19	3	1	51		435	595	24	15.6	1.37	1.09			合格	合格	符合
																445	605	22	16.8	1.36	1.11					
250908B338	33250913945	20	9	9	18.009	24	42	140	35	15	19	3	1	51		420	585	29	17.6	1.39	1.05			合格	合格	符合
																425	580	25	16.9	1.36	1.06					
																	425	590	26	17.1	1.39	1.06				
						注: Ceq=C+Mn/6+ (Cr+V+Mo) /5+ (Cu+Ni) /15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																				
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售) 咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以本列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgtg@126.com .																									

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 1 / 2

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证
THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509100046				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-10		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047						
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509090033				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E						
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	A_{gt}^0 %	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}^0	弯曲	反弯	
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1= $\times 10^{-1}$ 2= $\times 10^{-2}$ 3= $\times 10^{-3}$ 4= $\times 10^{-4}$																		
250908B339	33250913948	20	9	21	42.021	25	44	144	16	14	19	3	1	52		435	595	24	16.0	1.37	1.09			
																440	595	24	16.6	1.35	1.10	合格	合格	符合
																435	595	24	15.4	1.37	1.09			
合计: Total:				43	86.043	注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfg@126.com 。																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人: 姜增木 质量检验专用章 页数: 2 / 2