

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证
THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509100067			证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-10		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047							
客户名称 CUSTOMER CODE		上海闵宁建材有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509090088			执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E							
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相 组织
		直径 DIAME TER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq	$R^0_{eL}/$ MPa	$R^0_m/$ MPa	A/ %	$A_{gt}/$ %	$R^0_m/$ R^0_{eL}	$R^0_{eL}/$ R_{eL}	弯曲	反弯		
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																		
250909A301	33250913949	22	12	14	28.042	25	44	142	21	15	19	3	1	51		445	610	23	16.1	1.33	1.15	合格	合格	符合
																450	610	23	18.8	1.34	1.14			
																440	605	26	15.6	1.34	1.12			
250909A302	33250913950	22	12	6	12.018	24	42	141	25	15	19	3	1	50		430	595	23	16.3	1.38	1.08	合格	合格	符合
																435	595	23	17.4	1.37	1.09	合格	合格	符合
																430	595	24	17.6	1.38	1.08			
250909A312	32250915637	22	12	1	2.003	25	41	136	25	18	19	4	1	50		450	610	22	16.7	1.36	1.12	合格	合格	符合
																455	620	23	15.2	1.36	1.14	合格	合格	符合
																455	620	23	18.4	1.36	1.14			
250909A313	32250915638	22	12	4	8.012	25	42	142	29	14	20	4	1	51		440	605	24	17.2	1.38	1.10	合格	合格	符合
																440	610	24	16.6	1.39	1.10	合格	合格	符合
																440	610	23	16.3	1.39	1.10			
250909A314	32250915639	22	12	4	8.012	25	43	139	30	14	20	4	1	50		460	620	24	16.4	1.35	1.15	合格	合格	符合
																440	610	23	14.6	1.39	1.10	合格	合格	符合
																455	620	20	15.7	1.36	1.14			
250909A315	32250915640	22	12	15	30.045	25	39	138	26	16	20	4	1	50		455	615	23	17.3	1.35	1.14	合格	合格	符合
																455	605	23	16.2	1.33	1.14	合格	合格	符合
																450	610	23	16.6	1.36	1.12			
注:Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																								
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgtg@126.com 。																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人: 高增 质量检验专用章 页数: 1 / 2

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L



产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509100067				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-10		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047							
客户名称 CUSTOMER CODE		上海闵宁建材有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509090088				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499. 2-2024		牌号 GRADE		HRB400E							
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分(%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织	
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 / MPa	R_m^0 / MPa	A / %	A_{gt}^0 / %	R_m^0 / R_{eL}^0	R_{eL}^0 / R_{eL}^0	弯曲	反弯		
						2	2	2	3	3	3	3	3	2											
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																			
250909A316	33250913958	22	12	16	32.048	24	43	142	19	17	18	4	1	50		440 445 430	600 610 600	23 23 24	16.5 16.6 17.3	1.36 1.37 1.40	1.10 1.11 1.08	合格	合格	符合	
合计: Total:				60	120.180	注: Ceq=C+Mn/6+ (Cr+V+Mo) /5+ (Cu+Ni) /15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																			
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售) 咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfg@126.com .																								

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:  质量检验专用章

页数: 2 / 2