

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509100069			证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-10		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047							
客户名称 CUSTOMER CODE		上海闵宁建材有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509090036			执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E							
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 / MPa	R_m^0 / MPa	A / %	A_{gt}^0 / %	R_m^0 / R_{eL}^0	R_{eL}^0 / R_{eL}^0	弯曲	反弯	
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1= $\times 10^{-1}$ 2= $\times 10^{-2}$ 3= $\times 10^{-3}$ 4= $\times 10^{-4}$																		
250908A310	33250913890	20	12	2	4.032	25	44	139	29	13	19	2	1	51		445	600	24	14.7	1.35	1.11			
																435	610	26	16.6	1.40	1.09	合格	合格	符合
																435	600	24	15.8	1.38	1.09			
合计: Total:				2	4.032	注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090 (销售) 咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgt@126.com .																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人: 李增元 质量检验专用章 页数: 1 / 1