

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证


THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509110037			证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-11		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047							
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509090089			执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E							
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq	R_{eL}^0 / MPa	R_m^0 / MPa	A / %	A_{gt}^0 / %	R_m^0 / R_{eL}^0	R_{eL}^0 / R_{eL}^0	弯曲	反弯		
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																		
250909A307	33250913960	22	12	3	6.009	24	45	142	30	20	19	4	1	51		430 435 445	595 595 610	26 24 23	18.9 15.0 16.0	1.38 1.37 1.37	1.08 1.09 1.11	合格	合格	符合
250909A308	33250913961	22	12	14	28.042	25	45	140	25	17	18	4	1	50		440 440 435	610 610 605	23 25 26	16.6 17.9 17.3	1.39 1.39 1.39	1.10 1.10 1.09	合格	合格	符合
250909A309	33250913962	22	12	14	28.042	24	45	142	21	19	18	3	1	50		440 435 430	605 605 605	23 24 23	16.6 17.7 15.6	1.38 1.39 1.41	1.10 1.09 1.08	合格	合格	符合
250909A310	32250915636	22	12	4	8.012	25	45	141	23	18	19	4	1	50		440 445	600 605	26 23	18.4 15.9	1.36 1.36	1.10 1.11	合格	合格	符合
250909A311	33250913959	22	12	16	32.048	24	43	141	24	16	18	3	1	50		435 445 440	600 605 600	24 24 23	17.9 14.7 15.5	1.38 1.36 1.36	1.09 1.11 1.10	合格	合格	符合
250909A312	32250915637	22	12	13	26.039	25	41	136	25	18	19	4	1	50		450 455 455	610 620 620	22 23 23	16.7 15.2 18.4	1.36 1.36 1.36	1.12 1.14 1.14	合格	合格	符合
						注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明		感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以下列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgtg@126.com 。																						

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 1 / 2

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509110037		证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-11		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047								
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509090089		执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E								
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	A_{gt}^0 %	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}	弯曲	反弯	
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																		
250909A313	32250915638	22	12	15	30.045	25	42	142	29	14	20	4	1	51		440	605	24	17.2	1.38	1.10	合格	合格	符合
																440	610	24	16.6	1.39	1.10			
																440	610	23	16.3	1.39	1.10			
250909A314	32250915639	22	12	11	22.033	25	43	139	30	14	20	4	1	50		460	620	24	16.4	1.35	1.15	合格	合格	符合
																440	610	23	14.6	1.39	1.10			
																455	620	20	15.7	1.36	1.14			
合计: Total:				90	180.270	注: Ceq=C+Mn/6+ (Cr+V+Mo) /5+ (Cu+Ni) /15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以本列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfg@126.com 。																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:  质量检验专用章

页数: 2 / 2