

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证

THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

生产许可

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509140002				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-14		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏)XK05-001-00047						
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509130006				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E						
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq	R ⁰ _{eL} / MPa	R ⁰ _m / MPa	A / %	A _{gt} / %	R ⁰ _m / R ⁰ _{eL}	R ⁰ _{eL} / R _{eL}	弯曲	反弯		
						1=x10 ⁻¹	2=x10 ⁻²	3=x10 ⁻³	4=x10 ⁻⁴															
250912B007	13250914180	8		10	23.148	25	43	111	21	15	1	2	1	46	445	655	31	13.0	1.47	1.11	合格	合格	符合	
250912B008	13250914182	8		36	83.523	25	40	111	24	13	1	2	1	46	445	665	29	13.0	1.49	1.11	合格	合格	符合	
250912B009	13250914184	8		8	18.546	25	41	108	21	16	1	3	1	45	440	665	34	16.3	1.51	1.10	合格	合格	符合	
合计: Total:				54	125.217	注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以本列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgt@126.com .																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
 ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
 电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 

页数:

1 / 1