

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证
THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L



产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509140003				证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-14		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047							
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509130004				执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499. 2-2024		牌号 GRADE		HRB400E							
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织	
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 / MPa	R_m^0 / MPa	A / %	$A_{gt} / %$	R_m^0 / R_{eL}^0	R_{eL}^0 / R_{eL}	弯曲	反弯		
						2	2	2	3	3	3	3	3	2											
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																			
250912B003	12250915845	8		9	20.952	24	40	114	19	13	1	2	1	46		435 445 430	650 655 645	32 31 31	14.6 18.2 14.5	1.49 1.47 1.50	1.09 1.11 1.08	合格	合格	符合	
250912B004	13250914173	8		17	39.531	25	38	108	16	14	1	2	1	45		435 430 435	640 645 645	33 29 33	14.9 18.2 14.6	1.47 1.50 1.48	1.09 1.08 1.09	合格	合格	符合	
250912B005	13250914175	8		10	23.255	25	41	114	19	15	1	3	1	47		450 445 460	665 665 670	34 33 32	14.0 13.6 15.5	1.48 1.49 1.46	1.12 1.11 1.15	合格	合格	符合	
合计: Total:				36	83.738	注: Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																			
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以不列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgtg@126.com 。																								

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话(TEL): 0515-83288090 邮编(ZIPCODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 1 / 1