

盐城市联鑫钢铁有限公司质量证明书



YANCHENG CITY LIANXIN STEEL CO., LTD. CERTIFICATE OF QUALITY

通过质量、安全、环境和测量管理体系认证


THROUGH QUALITY, SAFETY, ENVIRONMENT AND MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION



认证证书编号 162 16 P1 0001 L

产品名称 PRODUCT NAME		钢筋混凝土用热轧带肋钢筋				证明书编号 CERTIFICATE NO.		LX202509140004		证明书日期 ISSUE DATE		2025-09-14		许可证号 PRODUCTION LICENSES		(苏) XK05-001-00047								
客户名称 CUSTOMER CODE		上海增木钢铁有限公司				合同号 CONTRACT NO.		CF2509120054		执行标准 IMPLEMENT STANDARD		GB 1499.2-2024		牌号 GRADE		HRB400E								
批号 BATCH NUMBER	冶炼炉号 SMELTING FURNACE NUMBER	规格 SIZE		件数 PCS	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%) CHEMICAL ANALYSIS										拉伸试验 TENSILE TEST						弯曲试验 BEND TEST		金相组织
		直径 DIAMETER (mm)	定尺 SCALE (m)			C	Si	Mn	P	S	V	Nb	Ti	Ceq		R_{eL}^0 MPa	R_m^0 MPa	A/ %	A_{gt} %	R_m^0/R_{eL}^0	R_{eL}^0/R_{eL}	弯曲	反弯	
						2	2	2	3	3	3	3	3	2										
						1=x10 ⁻¹ 2=x10 ⁻² 3=x10 ⁻³ 4=x10 ⁻⁴																		
250904B019	43250913647	10		2	4.640	24	41	110	27	12	1	2	1	45		420	665	32	17.5	1.58	1.05	合格	合格	符合
																435	665	32	16.9	1.53	1.09			
																435	650	31	11.1	1.49	1.09			
250904B020	43250913645	10		7	16.218	24	41	109	27	10	1	2	1	44		420	650	32	16.2	1.55	1.05	合格	合格	符合
																435	645	32	13.0	1.48	1.09			
																435	650	33	17.1	1.49	1.09			
合计: Total:				9	20.858	注: Ceq=C+Mn/6+ (Cr+V+Mo) /5+ (Cu+Ni) /15; 钢材表面质量、尺寸公差、重量偏差均符合执行标准要求。																		
说明	感谢您惠顾本公司并选购本公司产品, 欢迎访问 www.lianxinsteel.com 网站或致电0515-83288090(销售)咨询。 敬请用户使用前了解本产品标准内容, 阅读本产品 质量证明书及产品标准所载明的信息, 以确认一致性、符合性与适用性。质量证明书部分复印无效。如有问题, 欢迎以本列方式与我们联系, 我们将竭诚为您提供帮助。 售后电邮: lxdfgt@126.com 。																							

地址: 盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业区
ADDRESS: LINGANG INDUSTRIAL PARK, DAFENG PORT ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, DAFENG DISTRICT, THE CITY OF YANCHENG.
电话 (TEL): 0515-83288090 邮编 (ZIP CODE): 224145

签发人:  质量检验专用章 页数: 1 / 1