LSJBC®

产 品 质 量 证 明 书

冷水江钢铁有限责任公司

LG _ JL/PZ _ 01

订货单位：上海易连网络科技有限公司
证 书 号：202601-101205
运输方式：车运　　交货形式：直条
产品名称：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

收货单位：
标 准 号：GB 1499.2-2024　　加工用途：建筑
企业通过GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量体系认证
生产许可证书编号：(湘)XK05-001-00203

发货号：202601-00023
车 号：
到 站：
总重量：58.388 吨

批号	规格	牌号	件数	定尺(米)	表面质量	化学成分(%)							力学性能						重量偏差	金相组织	反向弯曲	弯曲性能
													屈服强度	抗拉强度	强屈比	屈屈比	伸长率					
						C	Si	Mn	P	S	V	Ceq	Rel(MPa)	Rm(MPa)	R°m/R°el	R°el/Rel	A(%)	Agt(%)				
2026010188	16	HRB400E	22	12	合格	0.23	0.48	1.37	0.019	0.02	0.027	0.47	460/460	645/645	1.40/1.40	1.15/1.15	/	11.4/11.5	合格	合格	合格	合格

说明

1、本证书所列产品按标准合同规定检验判定合格。
2、钢材检验方法按标准执行。本产品注册商标“LSJBC”。
3、此产品质量证明书无专用章无效，涂改无效；销售电话：4009207088。
4、被委托企业名称：扬州市秦邮特种金属材料有限公司；地址：江苏省扬州市高邮市经济开发区外环北路；
生产许可证号：(苏)XK05-001-00611。

冷水江钢铁有限责任公司 质量监督专用章

盖章

审核人：聂其行　　填发人: 顾 聪　　发运日期：2026.01.23　　填发日期：2026.01.21