



浙江万泰特钢有限公司  
ZHEJIANG WANTAI ESPECIALLY STEEL CO., LTD

质量证明书  
QUALITY CERTIFICATE



TBQ23P1001M GPC23P10006M 16223P10005M



|              |                |                  |                    |                |                       |
|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 订货单位:        | CUSTOMER       | 许可证号:            | (浙) XK05-001-00011 | 地址:            | 浙江省嘉善县姚庄镇万泰路366号      |
| 合同编号:        | COTRACT NO.    | 证明书号:            | 2601001259         | 总理重 t:         | 49.320                |
| 交货标准:        | GB 1499.2-2024 | 签发日期:            |                    | 交货状态:          | 热轧带肋钢筋                |
| SPECFICATION |                | DATE OF ISSUE    |                    | DELIVERY STATE | Hot-rolled Ribbed Bar |
| 收货单位:        | 浙江物产           | 发货日期:            | 2026/01/25         | 车号:            | 浙FV0336               |
| PURCHASER    |                | DATE OF DELIVERY |                    | CAR NUMBER     |                       |

| 炉批号<br>HEAT NO                                             | 牌号<br>STEEL<br>GRADE | 规格<br>DIMENSION | 定尺<br>长度 | 理重                  | 数量 | 合计      | 化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % |                             |     |                   |    |                                                           |                   | 力学性能 MECHANICAL PROPERTIES |          |     |     |                                                         |    |                  |      | 抗震性能              |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|---------------------|----|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|-----|-----|---------------------------------------------------------|----|------------------|------|-------------------|------|------|------|
|                                                            |                      |                 |          |                     |    |         | C                           | Si                          | Mn  | P                 | S  | V                                                         | Ceq               | $R_m$                      | $R_{eL}$ | A   |     | A <sub>gt</sub>                                         |    | $R^o_m/R^o_{eL}$ |      | $R^o_{eL}/R_{eL}$ |      |      |      |
|                                                            |                      | mm              | m        | t                   | q  | t       | ×10 <sup>-2</sup>           |                             |     | ×10 <sup>-3</sup> |    |                                                           | ×10 <sup>-2</sup> | MPa                        | MPa      | %   |     |                                                         |    |                  |      |                   |      |      |      |
| CA2601526                                                  | HRB500E              | 32              | 12       | 1.969               | 20 | 39.38   | 25                          | 49                          | 149 | 29                | 30 | 51                                                        | 53                | 725                        | 715      | 550 | 555 | 22                                                      | 22 | 12.2             | 12.2 | 1.32              | 1.29 | 1.10 | 1.11 |
| CA2601526                                                  | HRB500E              | 32              | 9        | 1.988               | 5  | 9.94    | 25                          | 49                          | 149 | 29                | 30 | 51                                                        | 53                | 725                        | 715      | 550 | 555 | 22                                                      | 22 | 12.2             | 12.2 | 1.32              | 1.29 | 1.10 | 1.11 |
|                                                            |                      |                 |          |                     |    |         |                             |                             |     |                   |    |                                                           |                   |                            |          |     |     |                                                         |    |                  |      |                   |      |      |      |
|                                                            |                      |                 |          |                     |    |         |                             |                             |     |                   |    |                                                           |                   |                            |          |     |     |                                                         |    |                  |      |                   |      |      |      |
|                                                            |                      |                 |          |                     |    |         |                             |                             |     |                   |    |                                                           |                   |                            |          |     |     |                                                         |    |                  |      |                   |      |      |      |
| 表面及外形尺寸                                                    |                      | 合格              |          | 冷弯180°              |    | D=7d 合格 |                             | 反弯 正90° 反20°                |     | D=8d 合格           |    | <div>浙江万泰特钢有限公司<br/>质检印章<br/>QUALITY SEAL<br/>质检专用章</div> |                   |                            |          |     |     | 质量负责人：<br>制单：周曼<br>审核：刘江<br>签发：李冰<br>CHIEF OF INSPECTOR |    |                  |      |                   |      |      |      |
| SURFACE AND SIZE                                           |                      | PASS            |          | BEND TEST           |    | PASS    |                             | REBEND TEST                 |     | PASS              |    |                                                           |                   |                            |          |     |     |                                                         |    |                  |      |                   |      |      |      |
| 备 注：无质量证明书专用章印记无效<br>REMARKS: INVALID WITHOUT QUALITY SEAL |                      |                 |          | 重量偏差                |    | 合格      |                             | 金相组织                        |     | 合格                |    |                                                           |                   |                            |          |     |     |                                                         |    |                  |      |                   |      |      |      |
|                                                            |                      |                 |          | WEIGHT<br>DEVIATION |    | PASS    |                             | METALLOGRAPHIC<br>STRUCTURE |     | PASS              |    |                                                           |                   |                            |          |     |     |                                                         |    |                  |      |                   |      |      |      |

尊敬的客户:用前先要验证,如有异议请保留实物并来函说明。  
FOR CUSTOMERS:TEST BEFORE USE,CLAIM FOR DISCREPANCIES WITH DEFAULT GOODS .

本公司已通过ISO9001质量体系认证  
APPROVED BY ISO9001