

产品质量证明书

冷水江钢铁有限责任公司

LG _ JL/PZ _ 01

订货单位: 上海易连网络科技有限公司

证书号: 202601-101392

运输方式: 车运

交货形式: 直条

产品名称: 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋



收货单位:

标准号: GB 1499.2-2024

企业通过GB/T19001-2016/ISO9001: 2015质量体系认证

生产许可证编号: (湘)XK05-001-00203

发货号: 202601-00026

车号:

到站:

总重量: 59.64 吨

批号	规格	牌号	件数	定尺(米)	表面质量	化学成分(%)							力学性能						重量偏差	金相组织	反向弯曲	弯曲性能
													屈服强度		抗拉强度		强屈比					
						C	Si	Mn	P	S	V	Ceq	Rel(MPa)	Rm(MPa)	R°m/R°el	R°el/Rel	A(%)	Agt(%)				
926012702	32	HRB400E	30	9	合格	0.24	0.51	1.42	0.021	0.02	0.020	0.48	440/440	605/605	1.38/1.38	1.10/1.10	/	12.2/11.6	合格	合格	合格	合格
说明	1、本证书所列产品按标准合同规定检验判定合格。																					
	2、钢材检验方法按标准执行。本产品注册商标“LSJBC”。																					
	3、此产品质量证明书无专用章无效，涂改无效；销售电话：4009207088。																					
	4、被委托企业名称：扬州市秦邮特种金属材料有限公司；地址：江苏省扬州市高邮市经济开发区外环北路；生产许可证号：(苏)XK05-001-00611。																					

江苏永钢钢铁有限公司

质量监督专用章

盖章

审核人：聂其行

填发人: 顾 聪

发运日期: 2026.01.26

填发日期: 2026.01.22